

**Haga LFU1003**

Fast fönster 3-glas. Deklarationen gäller för produkt med storlek 1230 x 1480 mm

**Bedömning total:**  **Accepteras**  
**BVB ID** 55445  
**Version** 1  
**Producent** LEIAB  
**Publiceringsdatum:** 2014-05-16  
**BSAB-kod:** N - Kompletteringar av sakvaror,  
undertak, dörrar mm  
**BK04:** Fönster 04101  
**Anv.Omr:** Inomhus/Utomhus

**Bedömningsunderlag**

-  [Byggvarudeklaration](#)
-  [Produktfaktblad](#)
-  [Övrigt bedömningsunderlag](#)

**Innehåll**

Ämne	Mängd	CAS	R-fras
Glas, Glass, oxide, chemicals	68,6%	65997-17-3	
Stål, ospecificerat	2,1%	99999999	
Silikon	0,1%	99999999	
Furu	19,8%	99999999	
Polyesterpulver	0,2%	99999999	
EPDM	0,5%	99999999	
polyisobutylen	0,6%	99999999	
Aluminium EN AW-6060 (Al 0.5Mg 0.5Si Fe)	8,1%	99999999	

**Kommentar till bedömningen**

Ospecificerat stål antas vara rostfritt med 10% nickel om inget annat anges.

**Adress**

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

**E-post**

info@byggvarubedomningen.se

## Bedömning

### Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

Produkten är godkänd enligt Miljöbyggnad

### 0. Innehållsdeklaration

- ▶ 0.1 Dokumentation: Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ▶ Cancerframkallande kategori 3 (R40): 0,1%-1% av enskilt ämne
- ▶ 0.9 Allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt (R42, R43): 0,001%-1% av enskilt ämne
- ▶ 0.14 Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt eller förtäring (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25): 0,01% – 10% av enskilt ämne

### 1. Ingående material och råvaror

- ▶ Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis
- ▶ Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot  $\leq 1$ )
- ▶ Mindre än 50 % återvunnet material

### 2. Tillverkning av varan

- ▶ Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten redovisas delvis
- ▶ Uppgifter om återvinning av restprodukter redovisas delvis

### 3. Transporter och emballage

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

### 5. Bruksskedet

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

### 6. Avfall och rivning

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

### 8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ▶ Producent anger att inga emissioner avges

---

## Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

## E-post

info@byggvarubedomningen.se